

*Уведомление
Курбанов С.Д.*

МЧС РОССИИ
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124^А E-mail:mchspord@dinet.ru
 Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД
 г. Дербент, ул. Курбанова С.Д, 19/6 тел: 4-17-24
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 125/ 1/ 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному Казенному Общеобразовательному Учреждению «Основная общеобразовательная школа им. Г. Давыдовой» в лице представителя юридического лица директора МКОУ ООШ с. Джалган Гаджиеву Руслану Абумислимовичу. Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 125 от «21» сентября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «12» октября 2020 г. по 15 ч. 00 мин. «12» октября 2020 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором ОНД и ПР № 7 старшим лейтенантом в.о. Казанфаровым Габибом Бахтияровичем в здании МКОУ ООШ с. Джалган совместно с директором МКОУ ООШ с. Джалган Гаджиевым Р.А. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Имеющийся план эвакуации людей при пожаре и ЧС разработать по ГОСТу	(ст. 151,ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009);	20.09.2021	
2	В котельном помещении предусмотреть сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сброкированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещении и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.	(п/п г, п 6.6.4. СП 60.13330.2012 отопление вентиляция и кондиционирование воздуха);	20.09.2021	
3	В здании ООШ электролампы освещения заключить в плафоны закрытого исполнения	(ППР в РФ п. 42-а)	20.09.2021	
4	Установить источник наружного противопожарного водоснабжения	(ч. 1, ст. 62 ФЗ №123);	20.09.2021	
5	Система пожарной сигнализации обеспечить подачу дублирования светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслиру-	(ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);	20.09.2021	

	Ющий этот сигнал организации.			
6	В здании ООШ системы и средства противопожарной защиты (автоматическая установка сигнализации система оповещения людей о пожаре) эксплуатировать в исправное состояние, а также не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки	(п.61, ППР РФ № 390);	20.09.2021	
7	Представить договор на обслуживание имеющейся в помещениях автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	(ППР РФ ПП РФ № 390 п. 63);	20.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР № 7 УНД
и ПР ГУ МЧС России по РД
старший лейтенант в/с Казанфаров Г.Б.
«12» октября 2020 г

«12» октября 2020 г

Предписание для исполнения получил (а):
Директор МКОУ ООШ им. Г. Давыдовой с. Джалган
Гаджиев Р.А.



(подпись)


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Гаджиев Руслан Абумислимович

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022